

Vesikolmio Oy

Maksaja
 Vesikolmio Oy
 c/o Ostolaskut



Vesitie 7
 85500 Nivala

PL 201
 90101 Oulu

Näyte	Näyte	Talusvesi		
	Näyte otettu	17.05.2022	Näytteen ottaja	Jukka Niemi
	Vastaanotettu	17.05.2022	Tutkimuksen syy	Käyttötarkkailu
	Tutkimus alkoi	17.05.2022		
	Tutkimus valmis	08.06.2022		

Analyysi	Menetelmä	921-1 Talusvesi Sievi Kiiskilä I lähtevä vesi	921-2 Talusvesi Sievi Lähteenkangas lähtevä vesi	921-3 Talusvesi Sievi Pitkäkangas lähtevävesi	921-4 Talusvesi Haapajärvi Lohijoki Lähtevä vesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.						
- Haju		ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
- Maku		ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	0	0	kpl/100ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO9308-2, 2014	0	0	0	0	mpn/100ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000, 2.pain	0	0	0	0	kpl/100ml	
Heterotrofinen pesäkeluku (22 ±2 °C) 68 ± 4 h	* SFS-EN ISO 6222:1999, 1. pain	5	0	5	0	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	8,1	7,8	8,0	8,4		2
Sähkönjohtokyky 25 °C	* SFS-EN 27888:1994	123	185	208	88	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	< 0,20	< 0,20	< 0,20	0,24	FNU	21
Nitriitti	* SFS 3029:1976	< 30	< 30	< 30	< 30	µg/l	10
Ammonium	* SFS 3032:1976	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	mg/l	11
Rauta	* ISO 11885,2007;ICP-OES	< 3	< 3	< 3	10	µg/l	12
Mangaani	* ISO 11885,2007, ICP-OES	4,4	< 1,1	< 1,1	< 1,1	µg/l	12
Happi	* SFS-EN 25813:1993	11,2	9,03	8,49	12,2	mg/l	10
Väriluku, Pt	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	< 5	< 5	< 5	mg Pt/l	18

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.

Lausunto Näyte täyttää tutkituilta osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).



Elina Alho
Kemisti

Tiedoksi Antti Hovila, antti.hovila@vesikolmio.fi
Etelä Pohjanmaa ely-keskus
Jukka Niemi, jukka.niemi@vesikolmio.fi
Kalajoki Terveystarkastajat
KallionTerveystarkastajat
Markus Uusitalo, markus.uusitalo@vesikolmio.fi
Vesikolmio, vesikolmio@vesikolmio.fi
Risto Bergbacka, risto.bergbacka@vesikolmio.fi
Selänne Terveystarkastajat

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.